

Ścinawa, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zamawiający: **Gmina Ścinawa**

Znak sprawy: **IR.271.5.2018**

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: **Dostawa rur gazowych na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice - Ścinawa”-**
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, oznaczenie postępowania:
JRP.271.5.2018 ; Ogłoszenie nr 12971-2018-PL z dnia 2018-03-24 r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.1 oraz ust 2, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

Data wpływu zapytań	Pytania Wykonawców	Odpowiedź Zamawiającego
09.04.2018	Pyt. 1 - Czy dopuszczają Państwo dostarczenie rur RC dla całości zadania? Pytanie wynika z aspektów ekonomicznych	Zamawiający dopuszcza dostawę rur RC dla całości zadania, pod warunkiem, że dostarczone rury będą równoważne do parametrów określonych przez Zamawiającego w zamówieniu i jakościowo będą co najmniej równe. Zamawiający informuje, iż żądane rury RC w opisie przedmiotu zamówienia muszą być PE HD 100-RC - De250x22,7 PE100-RC SDR11
13.04.2018	Kolana De250 PE pod kątami 90°, 60°, 45°, 30°, 22°, 11° mogą być wykonane jako segmentowe czy też jako łuki formowane?	Kolana muszą być wykonane jako łuki formowane.

BURMISTRZ

Krzysztof Kosztylek
Krzysztof Kosztylek

.....
podpis Zamawiającego

Zamawiający: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa rur gazowych na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice - Ścinawa”