

Ścinawa, dnia 20 kwietnia 2018 r.

Zamawiający: **Gmina Ścinawa**

Znak sprawy: **IR.271.5.2018**

**Wszyscy wykonawcy**

Dotyczy: **Dostawa rur gazowych na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice - Ścinawa”-**  
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z **Ustawą Prawo Zamówień Publicznych**, oznaczenie postępowania:  
JRP.271.5.2018 ; Ogłoszenie nr 12971-2018-PL z dnia 2018-03-24 r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.1 oraz ust 2, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

Data wpływu zapytań	Pytania Wykonawców	Odpowiedź Zamawiającego
17.04.2018	Kolana De250 PE pod kątami 90° oraz, 45° mogą być wykonane jako kolana doczołowo – wtryskowe zamiast łuków formowanych?	Zamawiający dopuszcza stosowane kolana 90° i 45° jako kolana wtryskowe-doczołowe.

Z up. B U R M I S T R Z A  
DYREKTOR  
Departamentu Rozwoju

*Dariusz Stasiak*

.....  
podpis Zamawiającego