



Ścinawa, dnia 8 stycznia 2019 r.

Zamawiający:

**Gmina Ścinawa**

**Rynek 17, 59-330 Ścinawa**

Znak sprawy:

**IR.271.25.2018**

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**  
**na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ**

Postępowanie na roboty budowlane pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Parszowicach” jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Jaki kolor ma mieć stolarka RAL 9022, jest kolorem perłowym i nie ma takiej okleiny na okna PCV. Okleina ma być jednostronna czy obustronna?  
**Stolarka ma mieć kolor RAL 9006, okleina dwustronna.**
2. Co to znaczy system szkła 4 szybowego, elewacyjnego o budowie strukturalnej, z profilami kryjącymi zewnętrznymi?  
**Należy zastosować system 3-szybowy.**
3. Szkło termoizolacyjne typ 01 o wymiarach 180x 185 z nawiewnikami powietrza o powierzchni 2 m<sup>2</sup>?  
**Należy zastosować stolarkę drzwiową, która w zakresie termoizolacji została opisana w dziale 3.5.17.**

BURMISTRZ

*Krzysztof Kosztyla*  
Krzysztof Kosztyla