



Ścinawa, dnia 5 marca 2020 roku

BURMISTRZ ŚCINAWY  
59-330 Ścinawa, Rynek 17  
IR.271.4.2020

### Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa istniejącego targowiska w Ścinawie. Nr Ogłoszenia: 510207-N-2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw., wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:



### Pytanie 1:

Prosimy o zmianę warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu określonych w SIWZ dotyczących zdolności technicznych i zawodowych,

**z :**

realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej:

- 1 zadania w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu targowiska, w ramach którego wnoszono zadaszenie miejsc handlowych ( np. wiaty) w ilości min. 10 szt. i utwardzono plac kostką betonową o wielkości min, 1 000m<sup>2</sup> ;

**na:**

realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej:

- 1 zadania w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu placów, miejsc parkingowych utwardzanych kostką betonową o wielkości min. 1 000m<sup>2</sup>


oraz

- 1 zadania w zakresie stawiania elementów małej architektury niezwiązanych na stałe z gruntem

Zmiana warunku odnośnie posiadanego doświadczenia zwiększy konkurencyjność i jednocześnie pozwoli wziąć udział w postępowaniu firmom, które posiadają doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.

### Odpowiedz 1:

Zamawiający nie zmienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych i zawodowych. Informuję się, że przez pojęcie targowisko, należy rozumieć każdy plac utwardzony kostką betonową, na którym wzniesiono miejsca zadaszone.



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

**Pytanie 2:**

Dokumentacja techniczna informuje, że w południowo- zachodnim narożniku targowiska, wykonano odwiert ( tylko jeden (?)). Wnosimy o potwierdzenie Zamawiającego, że nie będzie w ramach umowy ryczałtowej wymagał wymiany niewystarczającej nośności podłoża gruntowego w przypadku jej stwierdzenia. Założenie wymiany gruntu, znacznie podroży ofertę, na niekorzyść postępowania przetargowego. Wnosimy przyjęcie warunku wymiany gruntu w osobnym rozliczeniu.

**Odpowiedz 2:**

Wykonano 4 otwory dla badań gruntu, należy wykonać częściową wymianę gruntu zgodnie z projektem i opisem na przekrojach projektu PB branża drogowa.

**Pytanie 3:**

W SIWZ-ie pkt.12.1 Zamawiający informuje, że „projekt budowlano- wykonawczy jest dokumentem nadrzędnym . We wszelkich rozbieżnościach w dokumentacji projektowej należy uwzględnić , iż przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do dokumentacji proj.-wyk.” W takim razie, czy Oferent ma prawo do zmiany w przedmiarze na własną rękę wykrytych rozbieżności? Co w przypadku brakujących pozycji? Gdzie należy je wycenić?



Wykryte różnice:

Dokumentacja projektowa	Przedmiar
<b>Miejsce postojowe</b>	
-w-wa ulepszonego podłoża – piasek średni lub gruby gr. 65 cm -kruszywo łamane 20cm -podsypka 3 cm -krata trawnikowa wypełniona grysem 2/8	-kruszywo warstwa dolna 20cm -kruszywa warstwa dolna 40cm
<b>Chodnik</b>	
Powierzchnia z kostki betonowej czarnej 699,05m <sup>2</sup>	Powierzchnia z kostki betonowej czarnej 946m <sup>2</sup>
<b>Ciąg pieszo-jezdny</b>	
Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnej 2026,40m <sup>2</sup>	Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnej 2093,90m <sup>2</sup>
<b>Słup ogłoszeniowy</b>	
Przeniesienie w nowe miejsce	Brak info do wyceny
<b>Oznaczenie LOGO</b>	
Projektuje się oznaczenie targowiska „Mój Rynek”	Brak info do wyceny
<b>Punkty czerpalne wody i punkty poboru prądu</b>	
Jest w opisie	Brak info do wyceny
<b>Kanalizacja deszczowa</b>	
Na terenie inwestycji przewidziano 4 ciągi odwodnień liniowych o długości ok. 50 m każde (z rusztem żeliwnym SW 132/20 w kl. C250)	Brak info do wyceny
<b>Obiekty inżynierskie</b>	
Należy „zaprojektować” (?) przepusty w rejonie zjazdów przechodzących przez rów do projektowanej drogi wzdłuż północno – wschodniej granicy placu targowego.	Brak info do wyceny
<b>Zieleni</b>	
W jednym miejscu dokumentacji: Nasadzenia drzew i krzewów należy objąć 12miesięczną pielęgnacją w okresie gwarancji. Zaś w innym : Pielęgnacja gwarancyjna przez okres 3 lat od posadzenia.	Brak info do wyceny
<b>Odtworzenia po przyłączach</b>	
Odbudowa nawierzchni obejmuje odbudowę jezdni bitumicznej KR3, chodnika oraz zieleni.	Brak info do wyceny
<b>Wycinki</b>	
Wycinki drzew i zarośli są możliwe poza	Wykonanie zadania do 31.08.2020 NIE

### Odpowiedz 3:

**Miejsca postojowe** – należy wykonać zgodnie z projektem

**Chodnik**- pow. kostki betonowej szarej- 1232;73m<sup>2</sup>, pow kostki betonowej czarnej 3053,75m<sup>2</sup>

**Ciąg pieszo-jezdny** – pow.konta 2026,40m<sup>2</sup>

**Słup ogłoszeniowy** – istniejący słup ogłoszeniowy do przeniesienia w miejsce wskazane przez zamawiającego, Gminę Ścinawa.

**Oznaczenie logo**- podano wymiary logo oraz dane dotyczące zakresu oznaczenia, wraz z opisem jak należy je wykonać pkt 1.7.2.6. opisu PB



**Punkt czerpalny** – projektuje się punkt czerpalny, podano wymiary oraz dane i specyfikacje dotyczące zakresu, wraz z opisem jak należy je wykonać pkt 1.7.3.1. opisu PB

**Kanalizacja deszczowa** – należy przyjąć w przedmiarze 4 ciągi odwodnień liniowych o dł. 50m ruszt żeliwny SW 132/20/w kl. C250

**Kanalizacja deszczowa** – należy wykonać zgodnie z projektem

**Obiekty inżynierskie** – należy wykonać zgodnie z projektem.

**Nasadzenia zastępcze** – należy wykonać zgodnie z projektem nasadzeń znajdującym się w PB

**Zieleń** – należy wykonać zgodnie z projektem.

**Odtworzenie po przyłączach** – należy wykonać zgodnie z projektem.

**Wycinki** – muszą wystąpić i zatrudnić ornitologa i chropoterologa którzy ustali czy nie ma gniazd, po opinii można wycinać.

**Karczowanie krzaków** – pozycja w KRN należy przyjąć zaokrąglenie 0,002 ha.

W załączeniu załącza się poprawiony przedmiar branży sanitarnej, w którym dodano:

kanał odwodnienia liniowego - pozycja nr 10

odbudowa nawierzchni po przyłączach - poz 28

punkt czerpania wody oraz energii elektrycznej - punkt 75 Przedmiaru

#### Pytanie 4:

Prosimy o doprecyzowanie o jaką kostkę betonową **czarną** chodzi Zamawiającemu? Kostka „Holland” 20x10x8cm?

#### Odpowiedz 4:

Na całości kostka betonowa Starodruk, szara i czarna.

BURMISTRZ  
*Krzysztof Kosztyla*  
Krzysztof Kosztyla