

Ścinawa, dnia 22 czerwca 2020 roku

IR.271.13.2020

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Przebudowa kotłowni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ścinawie**, Nr Ogłoszenia: 549746-N-2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jw., wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść przedstawiamy poniżej, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie kosztorysu ślepego w wersji elektronicznej edytowalnej, np. w pliku ath. Jeśli Zamawiający nie dysponuje kosztorysem w tej wersji, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 30.06.2020r.

Odpowiedz 1:

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót w wersji edytowalnej. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 26.06.2020r.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie kwoty brutto, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia?

Odpowiedz 2:

Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieniu tuż przed otwarciem ofert.

Pytanie 3:

Prosimy o doprecyzowanie dolnej granicy podanej w [kW] dla "zbliżonej" mocy kotłowni - odpowiedź na pytanie nr 1 - wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 18.06.2020r.

Odpowiedz 3:

Zamawiający przyjmuje dolną granicę mocy kotłowni – 1 000 kW.

Pytanie 4:

Czy kosztorys ofertowy ma być sporządzony zgodnie z kosztorysem ślepy - załącznik nr 11 do SIWZ?

Odpowiedz 4:

Kosztorys ma być sporządzony na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

Pytanie 5:

Czy ten kosztorys, w formie uproszczonej, ma być załączony do oferty wykonawcy, czy będzie wymagany dopiero przed podpisaniem umowy?

Odpowiedz 5:

Kosztorys ofertowy ma być załącznikiem do oferty.

Pytanie 6:

Czy przyłączy do sieci gazowej średniego ciśnienia oraz punkt redukcyjno-pomiarowy zostały już wykonane? Jeśli nie, to w jakim terminie będą gotowe?

Odpowiedz 6:

Przyłączy nie jest jeszcze wykonane. Zostanie wykonane przed terminem zakończenia realizacji niniejszego zamówienia.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, do tych ujętych w dokumentacji projektowej?

Odpowiedz 7:


Tak, zgodnie z zapisem pkt. 3.2 SIWZ.

Pytanie 8:

Czy istnieje możliwość udostępnienia przez Zamawiającego przedmiaru robót w formacie ath?

Odpowiedz 8:

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót w wersji edytowalnej.



Pytanie 9:

W obiekcie projektowane zapotrzebowanie na ciepło wynosi 1120kW.

Czy w takim przypadku przy tworzeniu oferty inwestycji należy brać pod uwagę urządzenia spełniające tę właśnie moc?

Odpowiedz 9:

Zamawiający potwierdza, że zapotrzebowanie na moc wynosi 1120 kW.

BURMISTRZ

Krystian Koszyła